



**Калуга  
облводоканал**

ИНН 4027001552  
Р/счет 40602810100000000052  
ООО банк «Элита» г.Калуга  
к/с 30101810500000000762  
БИК 042908762

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
Калужской области  
«КАЛУГА ОБЛВОДОКАНАЛ»

248002, г.Калуга, ул.С.-Щедрина,80  
тел.: +7 (4842) 57-01-40  
факс:+7 (4842) 73-03-86  
e-mail: voda@kalugaoblvodokanal.ru

**Главе администрации  
муниципального образования  
городского поселения  
город Боровск  
М.П. Климову**

Исх.№ 5193-17 от 24.10.17  
На исх.№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_


«О технических условиях подключения  
к сетям водоснабжения и водоотведения»

**Уважаемый Михаил Павлович!**

Государственное предприятие Калужской области «Калугаоблводоканал» (далее – Предприятие), рассмотрев Ваше обращение от 16.10.2017 вх. № 5193-17 по вопросу предоставления технических условий подключения (технологического присоединения) к сетям водоснабжения и водоотведения и информации о плате за подключение объекта капитального строительства, в связи с проведением аукциона по земельному участку с кадастровым номером 40:03:100195:35, площадью 710 кв.м, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Братьев Полежаевых, в районе дома ул. № 12, сообщает, что сетей водоснабжения и водоотведения, находящихся в хозяйственном ведении Предприятия, в районе запрашиваемого участка нет.

**Первый заместитель генерального директора -  
главный инженер**

  
**В.И. Макаров**



Исполнитель: Ю.А. Беляева  
Тел.:21-19-76



Открытое акционерное общество

## «Малоярославецмежрайгаз»

ул. Коммунальная, 8, г. Малоярославец

249096, Калужская обл, РФ

телефон: (8-484-31) 2-69-05

факс: (8-484-31) 2-69-05, 2-69-06

E-mail: info@mrrrg.ru

24.10.17. № 1308

На № \_\_\_\_\_

Главе Администрации  
Муниципального образования  
Городского поселения «Город Боровск»

М.П.Климову

Уважаемый Михаил Павлович!

На Ваш запрос исх. № 2800 от 09.10.2017 г. по поводу выдачи технических условий на подключение к газораспределительным сетям в дальнейшем объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 40:03:100195:35 по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Братьев Полежаевых, в районе дома уч. №12 ОАО «Малоярославецмежрайгаз» сообщает, что техническая возможность подключения (технологического присоединения) отсутствует. Необходимо строительство распределительного газопровода для газификации микрорайона.

Генеральный директор



С.П.Никулин

## ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрическим сетям

Заявка № 3179/17-ОЭС от 21.11.2017 г.

№ \_\_\_\_\_

" " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

*ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Калугаэнерго» производственное отделение «Обнинские электрические сети»*

*Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск*

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя *ответвление от ВРУ-0,4 кВ.*

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: *жилой дом на земельном участке с кадастровым № 40:03:100195:35, расположенный (который будет располагаться) по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Братьев Полежаевых, в районе уч. 12.*

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет *15 кВт.*

4. Категория надежности *третья.*

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение *0,4 (кВ).*

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: *2018г.*

7. Точка присоединения (*вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы*) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения: *опорная опора № 10 ВЛ-0,4 кВ № 1 от МТП № 1 «Комлево» запитанной по ВЛ-10 кВ № 1 ПС «Вега» (15 кВт)*

*(расположено в пределах 25 метров от границ земельного участка Заявителя)*

8. Основной источник питания: *ПС «Вега».*

9. Резервный источник питания: *нет.*

**10. Сетевая организация осуществляет:**

10.1. Мероприятия по фактическому присоединению объектов Заявителя.

**11. Заявитель осуществляет:**

11.1. Выполнить разработку проектной документации на электроснабжение объекта заявителя в соответствии с действующими нормами и правилами, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной.

11.2. Монтаж вводного распределительного устройства (ВРУ) 0,4 кВ на объекте электроснабжения в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок.

11.3. Строительство ответвления от ВРУ-0,4 кВ объекта до точки присоединения к сетям Сетевой организации.

11.4. Установку узла расчетного учета электрической энергии класса точности 1,0 и выше, на границе балансовой принадлежности. Класс точности измерительных трансформаторов, используемых в измерительных комплексах для установки (подключения) приборов учета, должен быть не ниже 0,5.

11.5. На устанавливаемое электрооборудование (материалы) должны иметься сертификаты, иные документы, подтверждающие его соответствие нормативно-технической документации и требованиям изготовителя.

11.6. Проектом определить и в случае необходимости выполнить комплекс технических мероприятий, исключающих возможность отклонения нормируемых показателей качества электрической энергии на границе балансовой принадлежности с Сетевой организацией от нормативных (вследствие подключения электроустановок Заявителя), соответствующих требованиям ГОСТ 23144-2013, во всех нормальных, а также послеаварийных режимах работы прилегающих сетей.

11.7. После проведения строительно-монтажных и наладочных работ предъявить присоединяемую электроустановку уполномоченному представителю ПО ОЭС филиала «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» для осмотра.

11.8. Мероприятия по реализации технических условий исполнить в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства Заявителя.

12. Срок действия настоящих технических условий составляет два года со дня заключения муниципального контракта об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Начальник ПО «ОЭС»  
филиала «Калугаэнерго»  
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

 /Макеев С.А./

(подпись)

" " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.